

大兴安岭地区分布式光伏接入电网可承载情况表

序号	类型	区县	电压等级	评估等级	该站允许新增分布式光伏并网容量（万千瓦）
		大兴安岭地区	—	—	18.13
	全区	松岭区	—	绿	0.09
1	松岭变电站		220	—	—
2	壮志变电站		66	绿	0.09
3	新天变电站		66	绿	0.09
4	古源变电站		66	绿	0.09
5	绿水变电站		66	绿	0.09
6	翠峰变电站		66	绿	0.09
	全区	加格达奇区	—	绿	10.02
7	加格达奇变电站		220	—	10.02
8	西岭变电站		66	绿	10.02
9	光辉变电站		66	绿	10.02
10	加园区变电站		66	绿	10.02
11	白桦变电站		66	绿	4.95
12	北大变电站		66	绿	5.37
13	大子扬山变电站		66	绿	0.38
	全县	塔河县	—	绿	2.36
14	塔河变电站		220	—	—
15	友谊变电站		66	绿	2.36
16	塔尔根变电站		66	绿	1.31
17	绣峰变电站		66	绿	1.12
18	瓦拉干变电站		66	绿	1.2
19	二十二站变电站		66	绿	1.03
20	沿江变电站		66	绿	1.92
21	开库康变电站		66	绿	1.93
22	蒙克山变电站		66	绿	1.13
23	盘古变电站		66	绿	1.58
24	塔河工业园区变电站		66	绿	2.36
25	十八站变电站		66	绿	2.36
26	小根河变电站		66	绿	0.69
27	依西肯变电站		66	绿	1.78
	全县	呼玛县	—	绿	0.03
28	呼玛变电站		220	—	—
29	呼玛中心变电站		66	绿	0.03
30	古龙变电站		66	绿	0.03
31	韩家园变电站		66	绿	0.03
32	虹京变电站		66	绿	0.03
33	兴华变电站		66	绿	0.03
34	二号房子变电站		66	绿	0.03
35	老道店变电站		66	绿	0.03
36	北疆变电站		66	绿	0.03
37	十二站变电站		66	绿	0.03

38	正棋变电站	呼玛县	66	绿	0.03
39	欧浦变电站		66	绿	0.03
40	湖通变电站		66	绿	0.03
	全市	漠河市	—	绿	4.17
41	漠河变电站		220	—	—
42	长缨变电站		66	绿	0.9
43	阿木尔变电站		66	绿	3.69
44	图强变电站		66	绿	3.69
45	育英变电站		66	绿	2.83
46	西林吉变电站		66	绿	3.69
47	古莲变电站		66	绿	1.96
48	月牙湖变电站		66	绿	3.69
49	漠河工业园区变电站		66	绿	3.69
50	前哨变电站		66	绿	1.41
51	金沟变电站		66	绿	1.05
52	北红变电站		66	绿	1.03
53	北极村变电站		66	绿	3.69
54	洛古河变电站		66	绿	0.7
55	兴安变电站		220	—	—
56	兴安乡变电站		66	绿	0.48
	全区	新林区	—	绿	0.86
57	前进变电站		66	绿	0.86
58	塔源变电站		66	绿	0.86
59	新林变电站		66	绿	0.86
60	大乌苏变电站		66	绿	0.86
61	翠岗变电站		66	绿	0.86
62	碧洲变电站		66	绿	0.56
	全区	呼中区	—	绿	0.6
63	呼源变电站		66	绿	0.6
64	呼中变电站		66	绿	0.6
65	碧水变电站		66	绿	0.58

注释及说明：

1. 为支持省内分布式光伏科学有序发展，综合考虑电网承载力能力以及省内新能源整体消纳能力，优化调整计算原则，提高电网承载能力，本次公布的分布式光伏可开放容量，是指至评估时刻，该区域电网除去已并网的分布式电源外，还能继续开放并网的分布式光伏容量规模（包括电网企业已经出具接入系统方案但尚未并网的分布式光伏项目）。
2. 红色等级区域内，在电网承载能力未得到有效改善前，暂停分布式光伏项目备案，暂停新增分布式光伏项目接入，暂停备案期间取得的分布式光伏项目备案文件无效。
3. 绿色等级区域内，电网企业根据分布式光伏项目业主提交的有效备案文件和物权证明，按照申请时间顺序受理并出具接入系统方案，出具接入系统方案的容量（含接入系统方案在有效期内尚未并网的项目）超出可开放容量后，电网企业暂停受理分布式光伏项目申请，并报当地能源主管部门。
4. 电网企业每日（工作日）在供电营业厅以及网上国网APP上及时发布已受理分布式光伏项目并网申请规模、已出具接入系统方案项目规模、当前可开放容量等相关信息。