

黑龙江省大兴安岭地区 2025 年第三季度分布式
光伏 10 千伏线路电网可开放容量表

序号	线路名称	电压等级 (10kV)	上级变电站名称	所属区县	承载力修正等级	可开放容量(MW)
1	1004 会展馈线	10	光辉 66kV 变电站	加格达奇区	绿	4.61
2	1005 育才馈线	10	光辉 66kV 变电站		绿	7.51
3	1007 光明线	10	光辉 66kV 变电站		绿	5.61
4	1011 河南线	10	光辉 66kV 变电站		绿	6.34
5	1012 育华线	10	光辉 66kV 变电站		绿	6.18
6	1013 场馆馈线	10	光辉 66kV 变电站		绿	3.78
7	1014 加政馈线	10	光辉 66kV 变电站		绿	7.61
8	1015 西岭线	10	光辉 66kV 变电站		绿	6.61
9	1016 红旗线	10	光辉 66kV 变电站		绿	6.98
10	1017 加西馈线	10	光辉 66kV 变电站		绿	4.25
11	1019 局址馈线	10	光辉 66kV 变电站		绿	4.18
12	1111 园区线	10	加园区 66kV 变电站		绿	6.08
13	1112 铁南线	10	加园区 66kV 变电站		绿	4.60
14	1116 东郊线	10	加园区 66kV 变电站		绿	4.58
15	1462 城西线	10	西岭 66kV 变电站		绿	6.52
16	1463 长虹线	10	西岭 66kV 变电站		绿	4.71
17	1464 苗圃线	10	西岭 66kV 变电站		绿	4.45
18	1465 西岭线	10	西岭 66kV 变电站		绿	5.71
19	1833 乡政府馈线	10	白桦 66kV 变电站		绿	3.29
20	1834 砖厂馈线	10	白桦 66kV 变电站		绿	3.49
21	行署馈线	10	光辉 66kV 变电站		绿	4.01
22	1011 翠峰林场馈线	10	翠峰 66kV 变电站	松岭区	绿	0.09

23	1022 楼区馈线	10	绿水 66kV 变电站		绿	0.09
24	1023 机关馈线	10	绿水 66kV 变电站		绿	0.09
25	1024 绿水线	10	绿水 66kV 变电站		绿	0.09
26	1025 古里馈线	10	绿水 66kV 变电站		绿	0.09
27	1031 生产馈线	10	古源 66kV 变电站		绿	0.09
28	1032 居民馈线	10	古源 66kV 变电站		绿	0.09
29	1042 环宇馈线	10	壮志 66kV 变电站		绿	0.09
30	壮志线	10	壮志 66kV 变电站		绿	0.09
31	1061 新天馈线	10	新天 66kV 变电站		绿	0.09
32	1074 中心馈线	10	新林 66kV 变电站	新林区	绿	0.86
33	1053 塔源河北馈线	10	塔源 66kV 变电站		绿	0.86
34	1072 三区馈线	10	新林 66kV 变电站		绿	0.86
35	1073 红林馈线	10	新林 66kV 变电站		绿	0.86
36	1075 园林馈线	10	新林 66kV 变电站		绿	0.86
37	1083 大乌苏照明馈线	10	大乌苏 66kV 变电站		绿	0.86
38	1084 大乌苏动力馈线	10	大乌苏 66kV 变电站		绿	0.86
39	1094 碧洲照明馈线	10	碧洲 66kV 变电站		绿	0.27
40	1102 翠岗动力馈线	10	翠岗变电站		绿	0.86
41	1103 翠岗照明馈线	10	翠岗变电站		绿	0.86
42	1121 宏图照明馈线	10	前进 66kV 变电站		绿	0.81
43	1095 碧洲动力馈线	10	碧洲 66kV 变电站		绿	0.27
44	1052 塔源河南馈线	10	塔源 66kV 变电站		绿	0.86
45	林海	10	新林 66kV 变电站		绿	0.86
46	1132 呼源动力馈线	10	呼源变电站	呼中区	绿	0.6
47	1133 呼源苍山馈线	10	呼源变电站		绿	0.6
48	1135 呼源照明馈线	10	呼源变电站		绿	0.6
49	1142 呼中照明馈线	10	呼中变电站		绿	0.6
50	1143 呼中动力馈线	10	呼中变电站		绿	0.6

51	1145 呼中宏伟线	10	呼中变电站		绿	0.6
52	1147 呼中自来水馈线	10	呼中变电站		绿	0.6
53	1152 碧水照明馈线	10	碧水变电站		绿	0.43
54	1153 碧水动力馈线	10	碧水变电站		绿	0.43
55	小根河馈线	10	小根河 66kV 变电站	塔河县	绿	0.62
56	1225 加工厂馈线	10	盘古 66kV 变电站		绿	1.39
57	1232 建设馈线	10	塔河工业园区 66kV 变电站		绿	2.36
58	1162 十永线馈线	10	十八站 66kV 变电站		绿	2.36
59	1417 新建馈线	10	友谊 66kV 变电站		绿	2.36
60	1165 十贮线馈线	10	十八站 66kV 变电站		绿	2.36
61	1945 依西肯双河馈线	10	依西肯 66kV 变电站		绿	1.13
62	1168 十查线馈线	10	十八站 66kV 变电站		绿	2.36
63	1965 开库康馈线	10	开库康 66kV 变电站		绿	1.64
64	1164 十新线馈线	10	十八站 66kV 变电站		绿	2.36
65	1163 十老线馈线	10	十八站 66kV 变电站		绿	0.15
66	1183 照明馈线	10	塔尔根 66kV 变电站		绿	0.84
67	1191 综合厂馈线	10	绣峰 66kV 变电站		绿	0.90
68	1972 沿江馈线	10	沿江 66kV 变电站		绿	1.79
69	1211 市镇馈线	10	蒙克山 66kV 变电站		绿	0.90
70	1951 二十二站馈线	10	二十二站 66kV 变电站		绿	0.94
71	1946 依西肯乡址线馈线	10	依西肯 66kV 变电站		绿	1.13
72	1412 繁荣馈线	10	友谊 66kV 变电站		绿	2.36
73	1973 马伦馈线	10	沿江 66kV 变电站		绿	1.79
74	1416 塔南馈线	10	友谊 66kV 变电站		绿	2.36

75	1224 动力馈线	10	盘古 66kV 变电站		绿	1.39
76	1201 瓦拉干 1#馈线	10	瓦拉干 66kV 变电站		绿	1.00
77	1415 水源馈线	10	友谊 66kV 变电站		绿	2.36
78	1413 友谊馈线	10	友谊 66kV 变电站		绿	2.36
79	1692 北极村线	10	北极村 66kV 变电站	漠河市	绿	3.69
80	1694 乡政府线	10	北极村 66kV 变电站		绿	2.70
81	1254 市镇线	10	阿木尔 66kV 变电站		绿	2.22
82	1612 漠河市镇 2#线	10	西林吉 66kV 变电站		绿	3.69
83	1431 兴安馈线配电站进线	10	兴安 66kV 变电站		绿	0.48
84	1611 漠河市镇 1#线	10	西林吉 66kV 变电站		绿	3.69
85	1735 图强市镇线	10	图强 66kV 变电站		绿	3.38
86	1693 圣诞村线	10	北极村 66kV 变电站		绿	3.69
87	1613 漠河市镇 3#线	10	西林吉 66kV 变电站		绿	3.69
88	1614 漠河市镇 4#线	10	西林吉 66kV 变电站		绿	3.69
89	1257 贮木线	10	阿木尔 66kV 变电站		绿	2.38
90	1313 黑山村线	10	前哨 66kV 变电站		绿	1.36
91	1734 图强奋斗线	10	图强 66kV 变电站		绿	3.27
92	1292 古莲林场线	10	古莲 66kV 变电站		绿	1.81
93	1616 漠河前哨线	10	西林吉 66kV 变电站		绿	2.70
94	1371 洛古河线	10	洛古河 66kV 变电站		绿	0.62
95	1443 二十八站线	10	北红 66kV 变电站		绿	0.94
96	1312 前哨林场线	10	前哨 66kV 变电站		绿	1.36
97	1321 金钩线	10	金沟 66kV 变电站		绿	1.03
98	1295 煤矿线	10	古莲 66kV 变电站		绿	1.81

99	1273 育英市镇线	10	育英 66kV 变电站		绿	2.52
100	1733 图强贮木线	10	图强 66kV 变电站		绿	2.38
101	1302 工业园区 1 号线	10	漠河工业园区 66kV 变电站		绿	3.69
102	1244 长缨市镇馈线	10	长缨 66kV 变电站		绿	0.77
103	北红线	10	北红 66kV 变电站		绿	0.94
104	龙江第一湾	10	北红 66kV 变电站		绿	0.94
105	1695 北极线	10	北极村 66kV 变 电 站		绿	2.70
106	1245 长缨贮木馈线	10	长缨 66kV 变电站		绿	0.77
107	101 中华馈线	10	呼玛中心变电站	呼玛县	绿	0.03
108	103 城北馈线	10	呼玛中心变电站		绿	0.03
109	104 镇中馈线	10	呼玛中心变电站		绿	0.03
110	106 桥西馈线	10	呼玛中心变电站		绿	0.03
111	107 荣边馈线	10	呼玛中心变电站		绿	0.03
112	1636 三卡馈线	10	老道店变电站		绿	0.03
113	1647 嘎啦河馈线	10	北疆二次变		绿	0.03
114	102 长虹馈线	10	呼玛中心变电站		绿	0.03
115	1362 古椅馈线	10	古龙二次变		绿	0.03
116	10kV 鄂乡线	10	兴华 35kV 变电站		绿	0.03
117	1621 湖通镇馈线	10	二号房子		绿	0.03
118	1174 韩乡线	10	韩家园二次变		绿	0.03
119	1646 铁帽馈线	10	北疆二次变		绿	0.03
120	1178 局址线	10	韩家园二次变		绿	0.03
121	1637 老道店馈线	10	老道店变电站		绿	0.03
122	1382 兴金馈线	10	兴华变		绿	0.03
123	1675 正棋馈线	10	正棋变电站		绿	0.03
124	105 正棋馈线	10	呼玛中心变电站		绿	0.03
125	1687 曙光馈线	10	欧浦变		绿	0.03
126	1175 市镇线	10	韩家园二次变		绿	0.03

127	1686 欧浦馈线	10	欧浦变		绿	0.03
128	1180 贮木线	10	韩家园二次变		绿	0.03
129	1186 金矿馈线	10	韩家园二次变		绿	0.03
130	1652 十二站馈线	10	十二站变		绿	0.03
131	1667 兴隆馈线	10	虹京变电站		绿	0.03
132	1676 三合馈线	10	正棋变电站		绿	0.03

注:10 千伏线路可开放容量不高于所属地 220 千伏变电站可开放容量